



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n.º 8.666, de 21 de Junho de 1.993, Homologo e Adjudico a presente Licitação.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

2.1 Dispensa por Limite sob o n.º. 23, Processo n.º. 2018/2023/SEMPPLAN, tendo como objeto, Aquisição de 22 (vinte e duas) unidade de bateria estacionária de 45AH e 04 (quatro) unidades de bateria estacionária selada 12v 07AH, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. Justifica-se esta aquisição para manter o bom funcionamento do CPD centro de processamento de dados da Prefeitura Municipal. conforme termo de referência id 142683.

EMPRESA DETENTORA:		CYBER INFORMATICA LTDA - ME			
CNPJ:		06.154.053/0001-43			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V.UNIT	V. TOTAL
01	BATERIA ESTACIONÁRIA COM CAPACIDADE DE 50AH PARA DESCARGA EM 100H (C100) E 45AH EM 20H A (C20); VIDA ÚTIL PROJETADA SUPERIOR A 4 ANOS E GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: PROJETADA DENTRO DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS E CAPACIDADES DE ACORDO COM A ANATEL; PLACAS POSITIVAS E NEGATIVAS SÃO EMPLASTADAS DO TIPO PLANTÉ, COM OS ELETRODOS SEPARADOS POR TIRAS DE BORRACHA E IMERSAS EM UMA SOLUÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO; LIGA ANTICORROSÃO QUE REDUZ A AÇÃO CORROSIVA DO ELETRÓLITO NAS PLACAS E CONEXÕES, O QUE PROPORCIONA MENOR TEMPO NA RECARGA E GARANTE MAIOR EXPECTATIVA DE VIDA ÚTI; FILTRO CONTRA CHAMAS: PRESENÇA DE PASTILHAS DE MATERIAL POROSO EVITAM O ESCAPE DE	UND	22	625,00	13.750,00

GASES PARA O EXTERIOR DA BATERIA E IMPEDEM A PENETRAÇÃO DE CHAMAS EM SEU INTERIOR; TAMPA ANTIVAZAMENTO: TAMPA DA BATERIA É SELADA COM UM SISTEMA DE LABIRINTO PARA QUE AS GOTÍCULAS DO ELETRÓLITO NÃO CONSIGAM SAIR, EVITANDO ASSIM O VAZAMENTO; GRADES COM MATERIAL HOMOGÊNEO: GRADES INTERNAS IGUAIS; LIVRE DE MANUTENÇÃO: NÃO NECESSITA DE REPOSIÇÃO DE ÁGUA EM SEU INTERIOR; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TENSÃO NOMINAL:12 VCC; LIGA: CHUMBO-ÁCIDO; CAPACIDADE EM C10*:41 AH; CAPACIDADE EM C20*: 45 AH; CAPACIDADE EM C100*: 50 AH; TORQUE MÍNIMO: 9 N.M; TORQUE MÁXIMO: 11 N.M; FAIXA DE TENSÃO DE FLUTUAÇÃO: $13,2 \pm 0,1$ V; FAIXA DE TENSÃO DE CARGA: $14,14 \pm 0,1$ V; COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA ACIMA DE 25°C: - 0,033 V/°C; COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA ABAIXO DE 25°C: + 0,033 V/°C; TEMPERATURA DE TRABALHO: -10 °C ~ 40 °C; DIMENSÕES: 210 X 175 X 175 MM; PESO: 12,5 KG; HOMOLOGAÇÃO: ANATEL; TERMINAIS:TIPO L - CHUMBO; APLIOCAÇÕES: SISTEMAS HÍBRIDOS; ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO; SINALIZAÇÃO URBANA E RODOVIÁRIA; MONITORAMENTO REMOTO; INSTALAÇÕES

	<p>SOLARES FOTOVOLTAICAS; NOBREAK E BACKUP SOLAR; PABX; CENTRAIS TELEFÔNICAS; ILUMINAÇÃO SOLAR; SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS; ALARMES E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA.</p> <p>PRODUTO DE REFERÊNCIA: BATERIA ESTACIONÁRIA HELIAR FREEDOM DF700 (50AH / 45AH)</p>				
02	<p>BATERIA ESTACIONÁRIA VRLA (AGM) 12V 7AH (SELADA): COM TECNOLOGIA DE ELETRÓLITO ABSORVIDO EM MANTA DE MICROFIBRA (AGMABSORBED GLASS MAT) E REGULADA À VÁLVULA (VRLA - VALVE REGULATED LEAD ACID), POSSIBILITANDO UM PROCESSO DE RECOMBINAÇÃO DOS GASES COM EFICIÊNCIA SUPERIOR A 99%; PRINCIPAIS APLICAÇÕES: NO-BREAK; TELECOMUNICAÇÕES; ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA; SISTEMAS DE ENERGIA PARA SUBSTAÇÕES; SISTEMAS DE ALARMES E SEGURANÇA; CATV; EQUIPAMENTOS MÉDICOS; PABX; PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: BATERIAS DE CHUMBO-ÁCIDO REGULADAS POR VÁLVULA (VRLA); TECNOLOGIA AGM - ELETRÓLITO ABSORVIDO EM MANTA DE MICROFIBRA; RECOMBINAÇÃO DE GASES; LIVRE DE</p>	UND	4	149,00	596,00

<p>MANUTENÇÃO; ELEVADA TAXA DE DESCARGA; BAIXA TAXA DE AUTO DESCARGA; SEGURO PARA TRANSPORTE AÉREO (IATA A-67); ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:TENSÃO: 12V; C-10 : 6,5AH; C-20 : 7AH; PESO : 2,06 KG; GARANTIA: 1 ANO; DIMENSÕES (COMP X LARG X ALT) : 151 X 65 X 95MM</p> <p>PRODUTO DE REFERÊNCIA: BATERIA ESTACIONÁRIA VRLA GETPOWER 12V 7AH GP12-7</p>				
VALOR				14.346,00

VALOR TOTAL ADJUDICADO: R\$ 14.346,00 (quatorze mil e trezentos e quarenta e seis reais).

Informamos ainda que os autos do Processo estejam com vista franqueada aos interessados, conforme Parágrafo 5º do Artigo 109, da Lei n.º 8.666/93.

**E em consequência fica convocada a detentora para retirada de nota de empenho.
Publique-se.**

Corumbiara, 22 de novembro de 2023.

LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA
Prefeito Mun. de Corumbiara
Termo de P. 196

Rua Olavo Pires, 2129 - Centro - Corumbiara/RO CEP: 76.995-000
Contato: (69) 3343-2249 - Site: www.corumbiara.ro.gov.br - CNPJ: 63.762.041/0001-35



Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por **Leandro Teixeira Vieira, Prefeito Municipal**, em 23/11/2023 às 11:48, horário de Corumbiara/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 55 de 29/04/2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.corumbiara.ro.gov.br, informando o ID **145840** e o código verificador **0C123E04**.

Seq.	Nome	Cientes	CPF	Data/Hora
1	Valdemir Marcolino Gonzaga		***.142.442-**	22/11/2023 13:02

Referência: [Processo nº 1-2018/2023](#).

Docto ID: 145840 v1